

(일신건영 휴먼하임)주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	①상호(사업장명칭)	일신건영	②성명(대표자)	대표이사	
	③주소	경기도 부천시 괴안동 2-4 (전화번호 : 010-9696-2840)			
	④공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
		세대	38 세대	규모	41 m ²
세대		16 세대	규모	52 m ²	
세대	54 세대	규모	49 m ²		
측 정 자	⑤상호	대명환경기술연구소	⑥사업자번호	112-81-13597	
	⑦주소	서울특별시 구로구 디지털로 31길 19 에이스테크노타워2차 401호 (전화번호 : 02-852-5583)			

⑨공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m³)

항 목	측정일시(시간)	측정지점 (동-호수)	거실방향	폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈 (radon)_밀 폐	라돈 (radon)_ 환기
권고기준	-	-	-	210 이하	30 이하	1000 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	148 이 하
1 지점	2022-10-31 (13:00)	101-303	남향	7.3	0	241	54.9	123	9.2	118.9	68.2
2 지점	2022-10-31 (13:00)	101-1902	남향	5.6	0	463.7	19.6	46.1	0	123.2	61
3 지점	2022-10-31 (13:00)	102-603	서향	5.3	0	466.7	28.1	65.8	12.2	128.5	73.3

실내공기질관리법」제9조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조 제3항에 따라 신축 공동주택 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2022년 11월 25일

제출자 일신건영 (서명 또는 인)
특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하

